

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон 791-75-11, факс 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 3

по адресу: 454087, г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 1 б, каб. 18

(место составления акта)

«26» февраля 2016 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 39

26.02.2016 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Академика Макеева, 7а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД № 3 по пожарному надзору Смирнова Андрея Александровича № 39 от 15.01.2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **выездная плановая** проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 г. Челябинска Какаду» (МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Дата и время проведения проверки:

«08» февраля 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

«26» февраля 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности № 3 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска» Басанько Алла Юрьевна, 19.01.2016 г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: государственный инспектор ОНД № 3 по пожарному надзору Соколов Михаил Сергеевич

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска» Басанько Алла Юрьевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 (детский сад).

Здание МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска» расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Академика Макеева, 7а. Общая площадь, занимаемая детским садом составляет 3745,6 кв.м. Фундамент – ленточный (железобетонные блоки), наружные стены железобетонные панели, перегородки кирпичные, перекрытия сборные железобетонные плиты, кровля мягкая, внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Здание электрифицировано. Отопление центральное водяное, водоснабжение централизованное. Обеспечено телефонной связью. АПС и система оповещения в рабочем состоянии. Имеющиеся эвакуационные пути не загромождены. Огнетушителями обеспечено согласно нормам. В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод в работоспособном состоянии. Инструкции разработаны, инструктаж проводится. Подъезд к территории свободен. Ближайший пожарный гидрант расположен на территории – 45 метров от здания. На объекте имеется декларация пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил, а именно в инструкции не отражены следующие вопросы: - расположение мест применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; - не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: - сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; - организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; - проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре); - отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты); - удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; - по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	п.461, п.462 Постановления правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»; Заведующий МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска» Басанько Алла Юрьевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 39/1/1 от 26.02.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
ОНД №3 по пожарному надзору



М.С. Соколов

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Басаново Ано Юрьевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 февраля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

